



MEGJEGYZÉS:

A vezetékek hőszigetelési a végleges kialakítást figyelembe véve kompenzálni kell, csőírák kialakításával, vagy 20 méterenként fix megfogós pontokat kell kialakítani középkirndi kompenzátorral, pl.: Well típusú gumikompenzátorral.
A tervek szereplő radiátor helyek építész, generátorvezető jóváhagyásával kerültek elhelyezésre.
A radiátorok helyét a belsőépítészterv módosíthatja a tervező írásos engedélyével.
A fűtési vezetékek nyomvonalát a kivitelező, a tervező írásos engedélyével, optimalizálhatja.
Ha készülő ábranyezet, akkor az ábrólátó lévő szerelvényekhez kezelőnyílás elhelyezése szükséges!
A gépészeti berendezések megnevezése alóli helyszíni méretfelmérést kell tartani.
Minden önálló egység fűtés ledítási előremenőben golyóscsappal, visszatérőben TA szabályzóval kell főgőgő leválasztani.
Fűtővezetékek védő csőhüvellyel látnak.
Tápszakasz átvezetésnél minősített tűzvédelmi tömítés kell.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.
Fal és földművezetékek csőhüvellyel elhelyezése szükséges.
A berendezések érintésvédelme csatlakozik a ház érintésvédelmi rendszeréhez az MSZ 172/1 szabvány szerint.
A radiátoros rendszer fűtés hőkölcspontja: 75/50 °C.
A tervek műszaki leírásal együtt érvényesek !
Gépészeti berendezések pontos helyét lásd a vonatkozó belsőépítész tervekben.
Szakági tervek együtt kezelendők a kivitelezés során.
A tervek műszaki leírásal együtt érvényesek!

A meglévő megmaradó fűtési vezetékek szigetelése helyreállítandó.
A meglévő fűtési hőcsatlakozás szigetelése javítandó!

JELMAGYARÁZAT:

- Elzáró gömbcsap/pillangós szelep
- Mérőcsatlakozó szabályzó szelep
PL: TA STAB/STAF
- Szűrő
- Visszacsapó szelep
- Légellenirő elzáróval, magassal ponton
- Tömítőfogas ürről szelep, elzáróval
- Csővezeték belső átmérője;
szállított hőmennyiség;
hőkölcspont;
terhelőáram;
áramlási sebesség;
- Fűtési előremenő vezeték
- Fűtési visszatérő vezeték

A	-	
index	javítás	dátum
MKSZ Országos Tornaterem Felújítási Program Veszprém Egyetemi Stadion - Munkácsanak Ötözőblokk belső felújítása 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3.		
éplített:	Magyar Kézilabda Szövetség 1087 Budapest, Kónyves Kálmán krt. 76.	dátum: 2023. december
Generáltervező:	HEKET KFT. 1124 Budapest, Fűj útca 10/c.	
Építész tervező:	HEKET KFT. 1124 Budapest, Fűj útca 10/c. Herczeg Zsolt Tartószervezet:	lépések: M 1:50
Épületvillamosság:		
Épületgépész:	LEVEL ÉPÍTŐIPARI FŐVÁLLALKOZÓ MÉRNÖKIRODA KFT. 1165 Budapest, TIRAK U. 46. LENCSES JÁNOS G-13-4599	
Tűzvédelem:		
Közmű:		
KIVITELI TERV	index: rajtszám:	A GF-01
KÖZPONTI FÜTÉS - ALAPRAJZ		