

# Tartószerkezeti szakértői vélemény

Kovács Zoltán, Veszprém Magit tér 4., hrsz: 571

## **TARTÓSZERKEZETI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY**

**Kovács Zoltán**

**Veszprém, Magit tér 4., hrsz: 571**

**Meglévő épület átépítéséhez, bővítéséhez**



A mai napi már megkezdett bontás utáni helyszíni bejárásomkor megállapítottam, hogy a meglévő-megmaradó fal állapota gyenge. A fal alapozása szintén gyenge.

A fal balesetveszélyes, nagyobb szélben ledőlhet. Ezért a fal magasságának megfelelő részt az utcán azonnal le kell zárni, el kell keríteni. A falat 48 órán belül el kell bontani.

Csopak, 2016. január 18.

**Rezgő Erik**

okl. építőmérnök

tartószerkezet tervező, szakértő

T-T 19-0767

SZÉSI 19-0767

8229, Csopak Erdőalja u. 10